

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«15» сентября 2021 г.
учётный № проверки 61220061000200798142

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефон: Секретарь: (863) 240-67-66.
Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@donpac.ru
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОНУ**
347320, ул. Карла Маркса, 18, г. Цимлянск, тел: (86391) 5-05-87, факс: (86391) 5-05-87
E-mail: 78 gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ
Об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 3/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хорошевская ООШ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 3 от
« 10 » января 2022года.
в период с «25» января 2022г. по «27» января 2022г .

1) Пожидаевым Анатолием Андреевичем – дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Цимлянскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ Хорошевская ООШ Машинков Юрий Владимирович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Огнетушители установленные на объекте защиты не имеют порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя.	(Требования: п. 407 Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»).	15.06.2022г	
2.	На объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие места расположения огнетушителей	(Требования: п. 36 Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»; ГОСТ Р 12.4.026-2015. «Знаки пожарной безопасности»)	15.06.2022г	
3.	На объекте допускается отключение отдельных линий (шлейфов сигнализации) АПС	(Требования: п. 55 Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»).	15.06.2022г	
4.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов (масляная краска) для покраски полов на путях эвакуации	(Требования ч.6 ст 134, табл 28 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.25 Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»)	15.06.2022г	
5.	Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов в помещении теплового узла подвального этажа.	(Требования: п. 16 «б» Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»)	15.06.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ Хорошевская ООШ
Машинков Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Цимлянскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы

А.А. Пожидаев

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)




(подпись)